COMUNE DI BRALLO DI PREGOLA - Prot 0002341 del 21/10/2024 Tit VI Cl 10 Fasc

RegioneLombardia

Giunta Regionale
Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza
Protezione Civile
- Sala Operativa -

Via I. Rosellini 17
20124 Milano

N° VERDE 800061160
Fax 02 69901091

www.protezionecivile.regione.lombardia.it

Documento n. 2024.C327 del 19/10/2024 ore 16.31

A tutti gli Enti in indirizzo.

Oggetto: **Diga BRUGNETO - Disattivazione fase di preallerta per "rischio idraulico a valle" secondo le condizioni dichiarate nel documento (in allegato).**

Si invia in allegato la comunicazione del gestore della diga di BRUGNETO per DISATTIVAZIONE della fase di PREALLERTA per "RISCHIO IDRAULICO A VALLE".

Si chiede di tenere aggiornate la Sala Operativa regionale di Protezione Civile e la Prefettura di competenza in merito alla situazione presente sul territorio.

Il Dirigente

ANDREA ZACCONE

COMUNE DI BRALLO DI PREGOLA - Prot 0002341 del 21/10/2024 Tit VI Cl 10 Fasc

"RISCHIO DIGA" (barrare se per SISMA ☐)			
FASE	Attivazione	Prosecuzione	Fine
Preallerta	☐	☐	☐
Vigilanza rinforzata	☐	☐	☐
Pericolo	☐	☐	☐
COLLASSO	☐	☐	☐

"RISCHIO IDRAULICO A VALLE"			
FASE	Attivazione	Prosecuzione	Fine
Preallerta	☐	☐	☒
Allerta	☐	☐	☐

Valori attuali		
Pioggia totale da inizio evento	126	mm
Intensità pioggia in atto		mm/h
Portata scaricata		m³/s
di cui da soglie libere		m³/s
di cui da scarichi presidiati		m³/s
Ora inizio apertura scarichi		hh:mm
Portata che si prevede di scaricare		m³/s
di cui ...		m³/s
di cui ...		m³/s
Ora prevista raggiungimento fase successiva		hh:mm

Valori di riferimento		
Quota massima di regolazione	777,00	msm
Quota massimo invaso	778,20	msm
Portata massima transitabile in alveo QAmax	245	m³/s
Portata di attenzione Qmin	100	m³/s

Note	MOTIVO DELL'ATTIVAZIONE DELLA FASE E SINTETICA DESCRIZIONE DEI FENOMENI IN ATTO E DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI/MOTIVO RIENTRO DALLA FASE SI COMUNICA CON LA PRESENTE LA FINE DELLA FASE DI PREALLERTA PER RISCHIO IDRAULICO A VALLE
	ESITO DEI CONTROLLI ESEGUITI IMMEDIATI A SEGUITO DEL SISMA DI MAGNITUDO ____

Nome Cognome	Funzione	Firma
VERDURI MAURIZIO	GUARDIANO	

Quadro sinottico attivazioni fasi di allerta per eventi di piena - diga esercizio normale

FASE	Tipo rischio	Condizione in caso di piena	Altre condizioni
Preallerta	Rischio idraulico valle	$Q_{scaricata} > 0$	-
Allerta	Rischio idraulico valle	$Q_{tot} > Q_{imin} = 100$ m³/s	-
Preallerta	Rischio diga	Liv > (≥) q_{max_reg} = 777,00 m s.m. <u>Comunicazione stato preallerta</u> se Liv > (≥) 777,60 m s.m.	SI veda p.to 2.1
Vigilanza rinforzata	Rischio diga	si teme Liv > $q_{max\ inv}$ = 778,20 m s.m.	SI v. p.to 2.2
Pericolo	Rischio diga	Liv > $q_{max\ inv}$ = 778,20 m s.m.	SI v. p.to 2.3
Collasso	Rischio diga	-	SI v. p.to 2.4